



Anschlußgrößen:

Gaszählergröße	Gaszählerbügelgröße
G 4	1" DN 25
G 6	1 ¼" DN 32
G 10	1 ½" DN 40
G 16	1 ½" DN 40
G 25	2" DN 50

Wichtige Hinweise:

- Schriftliche Druckprobe nach TRGI dringend erforderlich
- Die Anlage muss beim Zählereinbau durch die SWBS betriebsbereit sein (Reglertest)

1) Erforderlich bei:

- Leitungslängen >5m bis zum Zähler
- wenn sich der Zähler in einem anderen Raum befindet

ZEICHENERKLÄRUNG:

- |  |                                       |  |                     |
|--|---------------------------------------|--|---------------------|
|  | Gashaupthahn/Kugelhahn                |  | Gasströmungswächter |
|  | Prüf-T-Stück auf 1/2" mit Prüfstopfen |  | Gas-Druckregler     |
|  |                                       |  | Gaseckhahn          |



Moosheimer Straße 28, 88348 Bad Saulgau  
 Postfach 1151, Telefon 07581/506-0, Telefax: 07581/506-239  
 e-mail: info@stadtwerke-bad-saulgau.de

M: 1: unmaßst.

Datum	Zeichen
Gezeichnet: 10.10.19	Giedele
Aufgibn.:	
Geprüft:	
Erz. am:	

Gasinstallationsschema



Nr.:

Bad Saulgau, den 10.10.2019

Plan: